

平成26年度 一般廃棄物処理施設維持管理記録[焼却]

施設名：邑智クリーンセンター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

燃焼ガスおよび排ガスの分析の実施状況と措置 [規則第4条の5の2第1号ロ]

種類	月	焼却種類	数量
可燃ごみ	4月	可燃ごみ	272,360 (kg/月)
		その他(し査)	1,680 (kg/月)
	5月	可燃ごみ	187,450 (kg/月)
		その他(し査)	700 (kg/月)
	6月	可燃ごみ	265,160 (kg/月)
		その他(し査)	0 (kg/月)
	7月	可燃ごみ	237,060 (kg/月)
		その他(し査)	800 (kg/月)
	8月	可燃ごみ	240,370 (kg/月)
		その他(し査)	0 (kg/月)
	9月	可燃ごみ	259,030 (kg/月)
		その他(し査)	770 (kg/月)
	10月	可燃ごみ	245,770 (kg/月)
		その他(し査)	0 (kg/月)
	11月	可燃ごみ	187,050 (kg/月)
		その他(し査)	790 (kg/月)
	12月	可燃ごみ	270,130 (kg/月)
		その他(し査)	1,220 (kg/月)
	1月	可燃ごみ	251,480 (kg/月)
		その他(し査)	740 (kg/月)
	2月	可燃ごみ	203,340 (kg/月)
		その他(し査)	910 (kg/月)
	3月	可燃ごみ	216,500 (kg/月)
		その他(し査)	1,630 (kg/月)
計	可燃ごみ	2,835,700 (kg/月)	
	その他(し査)	9,240 (kg/月)	

	燃焼ガス温度	集じん機流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別添1のとおり ※1	別添1のとおり ※1	別添1のとおり ※1
測定結果が得られた日	記録については、当施設で閲覧とします。		
測定結果	記録については、当施設で閲覧とします。		

※ 1 処理フロー図に示す。
 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合：該当なし
 固形燃料の受け入れを行う場合：該当なし

ばいじんの除去の実施状況と措置 [規則第4条の5の2の第1号ハ]

除去を実施した設備		冷却設備					排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	1号	4月14日	5月19日	6月23日	7月28日	9月7日	7月28日
		10月20日	11月17日	12月15日	1月26日	3月17日	3月17日
	2号	4月14日	5月19日	6月23日	7月28日	9月7日	7月28日
		10月20日	11月17日	12月15日	1月26日	3月17日	3月17日

排ガスの分析結果(ダイオキシン類) [規則第4条の5の2第1号ニ]

採取位置	別添1のとおり ※1
採取した年月日	平成26年11月20日
測定結果が得られた日	平成26年12月24日
分析結果(年1回)	0.41 ng-TEQ/m ³ N

排ガスの分析結果(ばい煙量又はばい煙濃度) [規則第4条の5の2第1号ニ]

採取位置		別添1のとおり ※1		別添1のとおり ※1	
採取した年月日		平成26年6月26日		平成26年11月20日	
測定結果が得られた日		平成26年7月9日		平成26年12月3日	
分析結果(年2回)	ばいじん	0.003未満	ng/m ³ N	0.005未満	ng/m ³ N
	硫黄酸化物	0.009	m ³ N/h	0.01未満	m ³ N/h
	窒素酸化物	90	volppm	90	volppm
	塩化水素	7.8	mg/m ³ N	12	mg/m ³ N

※1 処理フロー図に示す。
 ※2 NDとは定量下限値未満を示す。