

(様式第 6 号)

質 問 書

業務名	川本町水道料金システム構築業務
平成 30 年 1 月 29 日 質疑者 事業者 D	
質 疑 内 容 仕様書 3 頁⑦その他イ サーバ及び UPS 等は、本庁既設のサーバラックに整備すること。について 既設サーバラックのメーカ、形式、空き U 数、ディスプレイ、マウス、キーボード、ケーブルの併用可否についてご教示ください。 或いは、スタンドアップサーバでも可能かあわせてご教示ください。	
平成 30 年 2 月 1 日 回答者 川本町	
回 答 内 容 サーバラックのメーカーは不明です。形式は 19 インチラック (42 U 収納可能)。空き U 数は、4 U。既設設備の併用は不可です。また、スタンドアップサーバは不可とします。	

(様式第6号)

質 問 書

業務名	川本町水道料金システム構築業務
平成30年1月29日 質疑者 事業者D	
質 疑 内 容 仕様書6頁8経費(2)機器及びシステム等の運用費用 利用料契約について、想定される具体的契約雛形をご教示ください。 5年間賃貸借契約と5年間保守契約をあわせた契約形態と考えても宜しいでしょうか？	
平成30年2月1日 回答者 川本町	
回 答 内 容 契約書の雛形は公開しておりません。本システムのランニングに係る経費については、役務の提供(機器,ミドルウェア、水道料金システム、機器及びシステム保守並びに運用保守等)を受け利用料として支払う利用料契約を掲げています。賃貸借契約及び業務委託契約ではありません。	

(様式第 6 号)

質 問 書

業務名	川本町水道料金システム構築業務
平成 30 年 1 月 29 日 質疑者 事業者 D	
質 疑 内 容 仕様書 3・4 頁 (3) データ移行について② 現システムベンダーからの移行データ抽出費用は今回の調達範囲には含めないという認識で宜しいでしょうか？	
平成 30 年 2 月 1 日 回答者 川本町	
回 答 内 容 その通り、現システムベンダーからの移行データ抽出費用は今回の調達範囲には含めません。	

(様式第6号)

質 問 書

業務名	川本町水道料金システム構築業務
平成30年1月29日 質疑者 事業者D	
質 疑 内 容 仕様書3頁②サーバについてエ、③クライアントについてエ ウィルスチェックソフトについては、指定のものがありませんでしょうか？ ご教示願います。	
平成30年2月1日 回答者 川本町	
回 答 内 容 ウィルスチェックソフトは指定のものはございません。	