

平成 29年 3月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：平成 29年 4月 25日

対象期間:平成 29年 3月 1日 ～ 平成 29年 3月 31日

施設名：邑智クリーンセンター 最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	23,880	(26回/月)
飛灰	13,590	(26回/月)
不燃残渣	12,860	(18回/月)
志谷苑・砂		(回/月)
脱水ケーキ		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所				
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	最終処分場採水場所のとおり			
採取日	平成29年3月16日			
検査結果が得られた日	平成29年3月29日			
水素イオン濃度	7.4	5.7	5.7	5.9
塩化物イオン(mg/l)	2600	15	9.1	13
電気伝導率(ms/m)	850	10	12	13
生物化学的酸素要求量(mg/l)	<0.5			
化学的酸素要求量(mg/l)	2.8			
浮遊物質量(mg/l)	<1			
窒素含有量(mg/l)	4.5			
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	平成29年3月1日				平成年月日	(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無		実施日
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成29年3月14日
						測定結果
						3,663㎡

平成 29年 2月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日 : 平成 29年 3月10日

対象期間:平成 29年 2月 1日 ~ 平成 29年 2月 28日

施設名 : 邑智クリーンセンター 最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	17,900	(20回/月)
飛灰	11,570	(20回/月)
不燃残渣	6,480	(9回/月)
志谷苑・砂	370	(1回/月)
脱水ケーキ		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所				
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	最終処分場採水場所のとおり			
採取日	平成29年2月17日			
検査結果が得られた日	平成29年3月2日			
水素イオン濃度	7.7	5.6	6.2	5.9
塩化物イオン(mg/l)	2800	14	9.4	12
電気伝導率(ms/m)	930	8.8	18	13
生物化学的酸素要求量(mg/l)	1.7	1.5	1.2	1.2
化学的酸素要求量(mg/l)	3.5	1.7	1.1	1.6
浮遊物質量(mg/l)	<1	3	5	1
窒素含有量(mg/l)	4.4	0.19	0.51	0.43
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	平成29年2月1日				平成29年2月1日	(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	無	実施日
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成28年3月8日
						測定結果
						4,351㎡

平成 29年 1月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日 : 平成 29年 2月 17日

対象期間:平成 29年 1月 1日 ~ 平成 29年 1月 31日

施設名 : 邑智クリーンセンター 最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	19,560	(24回/月)
飛灰	10,620	(24回/月)
不燃残渣	8,930	(9回/月)
志谷苑・砂		(回/月)
脱水ケーキ		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	最終処分場採水場所のとおり			
採取年月日	平成28年12月8日			
検査結果が得られた日	平成29年1月24日			
水質検査結果			0.16	0.97
異常の有無			無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			11月実施のダイオキシン類濃度の値が環境基準値を超えたため、12月8日にダイオキシン類濃度の再検査を実施。11月実施の結果については鳥根県県央保健所へ報告済み。	ダイオキシン類濃度を含め検査結果は基準値内ですが、地下水下流2の再検査に併せ、12月8日に再検査を実施。

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	最終処分場採水場所のとおり			
採取日	平成29年1月31日			
検査結果が得られた日	平成29年2月13日			
水素イオン濃度	7.5	5.8	5.7	5.8
塩化物イオン(mg/l)	2600	14	9.9	12
電気伝導率(ms/m)	890	10	14	12
生物化学的酸素要求量(mg/l)	1.4			
化学的酸素要求量(mg/l)	3.1			
浮遊物質量(mg/l)	1			
窒素含有量(mg/l)	5.0			
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	平成29年1月4日				平成29年1月4日	(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	無	実施日
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成28年3月8日
						測定結果
						4,351㎡

平成 28年 12月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日 : 平成 29年 1月 5日

対象期間:平成 28年 12月 1日 ~ 平成 28年 12月 31日

施設名 : 邑智クリーンセンター 最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	21,270	(25回/月)
飛灰	13,770	(25回/月)
不燃残渣	13,490	(13回/月)
志谷苑・砂	0	(回/月)
脱水ケーキ	0	(回/月)
その他(火災ごみ)	50,790	(14回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所				
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	最終処分場採水場所のとおり			
採取日	平成28年12月15日			
検査結果が得られた日	平成28年12月28日			
水素イオン濃度	7.7	5.7	5.7	5.7
塩化物イオン(mg/l)	2100	14	9.6	11
電気伝導率(ms/m)	720	8.6	13.0	9.4
生物化学的酸素要求量(mg/l)	1.2			
化学的酸素要求量(mg/l)	3.9			
浮遊物質量(mg/l)	<1			
窒素含有量(mg/l)	4.4			
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	平成28年12月1日				平成28年12月1日	(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	無	実施日
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成28年3月8日
						測定結果
						4,351㎡

別表 [法第9条の3第6項]

水質検査結果 [一般廃棄物最終処分場] 平成28年11月

作成日: 平成 28年 12月 5日
施設名: 邑智クリーンセンター

水質の区分		放 流 水		地 下 水 等					
採取場所		最終処分場採水場所のとり		採取場所		最終処分場採水場所のとり		基準値	
採取年月日		平成28年11月10日	基準値	採取年月日		平成28年11月10日		基準値	
測定結果が得られた日		平成28年11月22日	(1リットルにつき)	測定結果が得られた日		平成28年11月22日		(1リットルにつき)	
1	n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱物類含有量)	<0.5	5mg/l 以下	1	ガドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.01mg/l 以下
2	n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	<0.5	30mg/l 以下	2	全シアン	検出せず	検出せず	検出せず	検出されないこと
3	フェノール類含有量	<0.5	5mg/l 以下	3	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/l 以下
4	銅含有量	<0.005	3mg/l 以下	4	6価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	0.05mg/l 以下
5	亜鉛含有量	0.01	2mg/l 以下	5	砒素	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/l 以下
6	溶解性鉄含有量	<0.1	10mg/l 以下	6	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005mg/l 以下
7	溶解性マンガン含有量	<0.1	10mg/l 以下	7	アルキル水銀	検出せず	検出せず	検出せず	検出されないこと
8	クロム含有量	<0.1	2mg/l 以下	8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出せず	検出せず	検出せず	検出されないこと
9	大腸菌群数	0	cm3につき日間平均3000個以下	9	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l 以下
10	りん含有量	<0.01	mg/l(日間平均8)	10	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/l 以下
11	ガドミウム及びその化合物	<0.001	0.1mg/l 以下	11	塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/l 以下
12	シアン化合物	<0.1	1mg/l 以下	12	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/l 以下
13	有機りん化合物	<0.1	1mg/l 以下	13	1,1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/l 以下
14	鉛及びその化合物	<0.005	0.1mg/l 以下	14	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/l 以下
15	六価クロム化合物	<0.04	0.5mg/l 以下	15	1,1,1-トリクロロエタン	<0.01	<0.01	<0.01	1mg/l 以下
16	ひ素及びその化合物	<0.005	0.1mg/l 以下	16	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006mg/l 以下
17	水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物	<0.0005	0.005mg/l/l 以下	17	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l 以下
18	アルキル水銀化合物	検出せず	検出されないこと	18	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l 以下
19	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	<0.0005	0.003mg/l 以下	19	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/l 以下
20	トリクロロエチレン	<0.01	0.1mg/l 以下	20	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006mg/l 以下
21	テトラクロロエチレン	<0.01	0.1mg/l 以下	21	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/l 以下
22	ジクロロメタン	<0.02	0.2mg/l 以下	22	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l 以下
23	四塩化炭素	<0.002	0.02mg/l 以下	23	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l 以下
24	1,2-ジクロロエタン	<0.004	0.04mg/l 以下	24	セレン及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	0.01mg/l 以下
25	1,1-ジクロロエチレン	<0.1	1mg/l 以下	25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.01	0.32	0.07	10mg/l 以下
26	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.04	0.4mg/l 以下	26	ふっ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/l 以下
27	1,1,1-トリクロロエタン	<0.3	3mg/l 以下	27	ほう素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	1mg/l 以下
28	1,1,1,2-トリクロロエタン	<0.006	0.06mg/l 以下	28	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/l 以下
29	1,3-ジクロロプロペン	<0.002	0.02mg/l 以下	29	ダイオキシン類	0.00081	2.8	0.58	1pg-TEQ/l 以下
30	チウラム	<0.006	0.06mg/l 以下	放流水					
31	シマジン	<0.003	0.03mg/l 以下	36	ふっ素及びその化合物	<0.2			15mg/l(海域以外) 以下
32	チオベンカルブ	<0.02	0.2mg/l 以下	37	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	3.2			合計量200mg/l 以下
33	ベンゼン	<0.01	0.1mg/l 以下	38	1,4-ジオキサン	0.015			0.5mg/l 以下
34	セレン及びその化合物	<0.002	0.1mg/l 以下	39	ダイオキシン類	0.00012			10pg-TEQ 以下
35	ほう素及びその化合物	0.3	50mg/l(海域230) 以下						

平成 28年 11月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：平成 28年 12月 5日

対象期間:平成 28年 11月 1日 ～ 平成 28年 11月 30日

施設名：邑智クリーンセンター 最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	19,550	(22回/月)
飛灰	13,440	(22回/月)
不燃残渣	12,720	(13回/月)
志谷苑・砂	300	(1回/月)
脱水ケーキ		(回/月)
その他(火災ごみ)	13,580	(6回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	最終処分場採水場所のとおり			
採取年月日	平成28年11月10日			
検査結果が得られた日	平成28年11月22日			
水質検査結果	11月別表のとおり			
異常の有無	無	無	有	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	最終処分場採水場所のとおり			
採取日	平成28年11月10日			
検査結果が得られた日	平成28年11月22日			
水素イオン濃度	7.5	6.2	5.8	5.8
塩化物イオン(mg/l)	2200	15	9.0	13
電気伝導率(ms/m)	760	9.0	15	14
生物化学的酸素要求量(mg/l)	0.7	0.5	0.6	0.5
化学的酸素要求量(mg/l)	3.6	<0.5	1.9	0.5
浮遊物質量(mg/l)	<1	<1	38	3
窒素含有量(mg/l)	3.4	0.02	0.33	0.08
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	平成28年11月1日				平成年月日	(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無		実施日
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成28年3月8日
						測定結果
						4,351㎡

平成 28年 10月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：平成 28年 11月 7日

対象期間:平成 28年10月 1日 ～ 平成 28年 10月 31日

施設名：邑智クリーンセンター 最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	19,570	(23回/月)
飛灰	13,670	(23回/月)
不燃残渣	11,060	(10回/月)
志谷苑・砂		(回/月)
脱水ケーキ		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所				
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	最終処分場採水場所のとおり			
採取日	平成28年10月20日			
検査結果が得られた日	平成28年11月2日			
水素イオン濃度	7.6	5.5	5.6	5.2
塩化物イオン(mg/l)	2200	14	9.0	8.8
電気伝導率(ms/m)	750	8.9	12	7.0
生物化学的酸素要求量(mg/l)	<0.5			
化学的酸素要求量(mg/l)	3.7			
浮遊物質量(mg/l)	<1			
窒素含有量(mg/l)	3.8			
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	平成28年10月3日				平成年月日	(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無		実施日
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成28年3月8日
						測定結果
						4,351㎡

平成 28年 9月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日 : 平成28年10月3日

対象期間:平成 28年 9月 1日 ~ 平成 28年 9月 30日

施設名 : 邑智クリーンセンター 最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	18,800	(22回/月)
飛灰	12,790	(22回/月)
不燃残渣	10,810	(12回/月)
志谷苑・砂		(回/月)
脱水ケーキ		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所				
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	最終処分場採水場所のとおり			
採取日	平成28年9月16日			
検査結果が得られた日	平成28年9月29日			
水素イオン濃度	7.5	5.8	5.7	5.5
塩化物イオン(mg/l)	1900	15	9.1	10
電気伝導率(ms/m)	670	13	12	8.6
生物化学的酸素要求量(mg/l)	1.2			
化学的酸素要求量(mg/l)	3.2			
浮遊物質量(mg/l)	<1			
窒素含有量(mg/l)	5.4			
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	平成28年9月1日	平成28年9月1日	平成28年9月1日	平成28年9月1日	平成年月日	(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無		実施日
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成28年3月8日
						測定結果
						4,351㎡

平成 28年 8月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日 : 平成 28年 9月 1日

対象期間:平成 28年 8月 1日 ~ 平成 28年 8月 31日

施設名 : 邑智クリーンセンター 最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	23,940	(27回/月)
飛灰	13,350	(27回/月)
不燃残渣	16,050	(21回/月)
志谷苑・砂	180	(1回/月)
脱水ケーキ		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	最終処分場採水場所のとおり			
採取日	平成28年8月4日			
検査結果が得られた日	平成28年8月17日			
水素イオン濃度	7.2	5.7	5.8	5.7
塩化物イオン(mg/l)	2400	15	8.8	11
電気伝導率(ms/m)	810	9.8	13	11
生物化学的酸素要求量(mg/l)	0.8	1.1	0.8	0.9
化学的酸素要求量(mg/l)	3.4	0.9	0.9	0.7
浮遊物質量(mg/l)	<1	4	10	2
窒素含有量(mg/l)	4.1	0.09	0.27	0.17
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所				
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日とその内容				

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	平成28年8月1日	平成28年8月1日	平成28年8月1日	平成28年8月1日	平成年月日	(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無		実施日
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成28年3月8日
						測定結果
						4,351㎡

平成 28年 7月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日 : 平成 28年 8月 日

対象期間:平成 28年 7月 1日 ~ 平成 28年 7月31日

施設名 : 邑智クリーンセンター 最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	18,160	(23回/月)
飛灰	10,760	(23回/月)
不燃残渣	11,900	(12回/月)
志谷苑・砂	370	(1回/月)
脱水ケーキ		(回/月)
その他(火災ごみ)	10,800	(49回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所				
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	最終処分場採水場所のとおり			
採取日	平成28年7月15日			
検査結果が得られた日	平成28年7月28日			
水素イオン濃度	7.3	5.6	5.7	5.2
塩化物イオン(mg/l)	2200	14	9.3	8.6
電気伝導率(ms/m)	760	8.4	13	6.4
生物化学的酸素要求量(mg/l)	0.8			
化学的酸素要求量(mg/l)	4.0			
浮遊物質量(mg/l)	1			
窒素含有量(mg/l)	5.0			
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	平成28年7月1日	平成28年7月1日	平成28年7月1日	平成28年7月1日	平成年月日	(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	有 ・ 無	実施日
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成28年3月8日
						測定結果
						4,351㎡

平成 28年 6月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日 : 平成 28年 7月 6日

対象期間:平成 28年 6月 1日 ~ 平成 28年 6月30日

施設名 : 邑智クリーンセンター 最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	21,040	(24回/月)
飛灰	11,910	(23回/月)
不燃残渣	12,120	(12回/月)
志谷苑・砂		(回/月)
脱水ケーキ		(回/月)
その他()	30,670	(7回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回以上測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	最終処分場採水場所のとお			
採取年月日	平成28年5月20日			
検査結果が得られた日	平成28年6月22日			
水質検査結果	0.00014			
異常の有無	無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	最終処分場採水場所のとお			
採取日	平成28年6月9日			
検査結果が得られた日	平成28年6月22日			
水素イオン濃度	7.4	5.8	5.7	5.3
塩化物イオン(mg/l)	2600	15	9.0	9.8
電気伝導率(ms/m)	870	11	13	6.7
生物化学的酸素要求量(mg/l)	<0.5			
化学的酸素要求量(mg/l)	3.0			
浮遊物質量(mg/l)	<1			
窒素含有量(mg/l)	5.6			
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	平成28年6月1日	平成28年6月1日	平成28年6月1日	平成28年6月1日	平成年月日	(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	有 ・ 無	実施日
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成28年3月8日
						測定結果
						4,351㎡

平成 28年 5月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日 : 平成 28年 6月 7日

対象期間:平成 28年 5月 1日 ~ 平成 28年 5月31日

施設名 : 邑智クリーンセンター 最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	19,880	(22回/月)
飛灰	11,560	(21回/月)
不燃残渣	15,480	(15回/月)
志谷苑・砂	280	(1回/月)
脱水ケーキ		(回/月)
その他(泥等)	3,110	(3回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所				
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	最終処分場採水場所のとおり			
採取日	平成28年5月20日			
検査結果が得られた日	平成28年6月2日			
水素イオン濃度	7.7	5.8	5.9	5.9
塩化物イオン(mg/l)	1,500	15	11	13
電気伝導率(ms/m)	560	9.2	22	14
生物化学的酸素要求量(mg/l)	<0.5	1.7	0.6	0.8
化学的酸素要求量(mg/l)	2.3	0.9	0.6	0.7
浮遊物質質量(mg/l)	<1	14	2	3
窒素含有量(mg/l)	4.3	0.27	0.24	0.16
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	平成28年5月2日	平成28年5月2日	平成28年5月2日	平成28年5月2日	平成年月日	(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	有 ・ 無	実施日
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成28年3月8日
						測定結果
						4,351㎡

平成 28年 4月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日 : 平成28年 5月11日

対象期間:平成 28年 4月 1日 ~ 平成 28年 4月30日

施設名 : 邑智クリーンセンター 最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	22,920	(23回/月)
飛灰	12,170	(22回/月)
不燃残渣	14,230	(15回/月)
志谷苑・砂		(回/月)
脱水ケーキ		(回/月)
その他(火災ごみ)	137,450	(34回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所				
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	最終処分場採水場所のとおり			
採取日	平成28年4月21日			
検査結果が得られた日	平成28年5月2日			
水素イオン濃度	7.6	5.8	5.8	5.9
塩化物イオン(mg/l)	2300	15	9.1	16
電気伝導率(ms/m)	790	11	13	12
生物化学的酸素要求量(mg/l)	<0.5			
化学的酸素要求量(mg/l)	2.8			
浮遊物質量(mg/l)	<1			
窒素含有量(mg/l)	4.6			
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	平成28年4月4日	平成28年4月4日	平成28年4月4日	平成28年4月4日	平成年月日	(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	有 ・ 無	実施日
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成28年3月8日
						測定結果
						4,351㎡